

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)  
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:  
161100, Россия, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Граве,  
д. 7, литера А, 1 этаж, помещения 8-11, 11а, 116-28, 30 2 этаж помещения 7-13  
тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: [kirillov@fbuz35.ru](mailto:kirillov@fbuz35.ru)

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

начальник отдела лабораторных исследований

*Е.В. Кряжева* Е.В. Кряжева

2 февраля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ  
№ 24-05-02Б-108 от 2 февраля 2024 г.**

|   |  |
|---|--|
| Заказчик (полное наименование)*   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДС   |
| Юридический адрес заказчика*:   | 161200, Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, набережная П.К.Георгиевского, 40  |
| Фактический адрес заказчика*:   | 161200, Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, набережная П.К.Георгиевского, 40  |
| Контактный телефон*:  | 81756-2-13-94  |
| ИНН заказчика*:   | 3503012512   |
| Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)): | заявка № К000-000025 от 09.01.2024   |
| Цель испытаний*:  | производственный контроль  |
| Код образца (пробы):  | 35-00-05/00065-24  |
| Наименование образца (пробы)*:  | Вода питьевая  |
| Источник исследования*:   | Водопроводная вода, ОСВ перед подачей в распределительную сеть   |
| Место отбора, адрес*:   | Белозерский р-н, г. Белозерск, ОСВ, перед подачей в сеть   |
| Точка отбора*:  | резервуар чистой воды  |
| Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:                            | проба отобрана заказчиком, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"  |
| Дата и время отбора образцов (проб)*:   | 17 января 2024 г. в 09 ч. 00 мин.  |
| должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:                                   | Лаборант Спажева К.С.  |
| Условия транспортировки*:   | автотранспорт, термоконтейнер t°= 4°С  |
| Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:             | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Номер и дата акта отбора*:  | №б/н от 17.01.2024   |
| Дата и время доставки (образца) пробы:  | 17 января 2024 г. в 12 ч. 15 мин.  |
| должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:  | биолог Табакова Ю.С.   |
| Описание образца (пробы) испытаний:   | пластиковая стерильная бутылка -1,0 л  |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Дополнительные сведения: | отсутствуют |
|--------------------------|-------------|

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.  
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация  
представленная заказчиком\* указана в акте отбора).  
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов  
(проб).  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**Микробиологическая лаборатория**  
 адрес лаборатории: 161100, Россия, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул.  
 Граве, д. 7, литера А, 1 этаж,  
 помещения 10-11, 11а, 11б-28

|  |  |
|--|--|
| Дата и время доставки образца (пробы): | 17 января 2024 г. в 12 ч. 35 мин.  |
| Дата начала исследования:              | 17 января 2024 г.  |
| Дата окончания исследования:           | 26 января 2024 г.  |
| Дополнительная информация:             | отсутствует  |
| Условия проведения испытаний:          | в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование |

**Сведения об оборудовании**

| Наименование, тип, марка                                    | Заводской номер | Информация о поверке (аттестации) (номер срок действия) |
|---|-----------------|---|
| Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ-1125М         | 391             | № 7 до 16.09.2024                                       |
| Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 | 221.120.00.3169 | -   |
| Прибор вакуумного фильтрования ПФВ 35.500.03                | 2592            | -   |

**Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний**


| Наименование показателей                      | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний       |
|---|---|--|-----------------------|
| Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)       | не обнаружено                           | не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>         | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 |
| Колифаги                                      | не обнаружено                           | не допускается БОЕ/100 см <sup>3</sup>         | МУК 4.2.3963-23 п.10  |
| Общее микробное число (ОМЧ)                   | 0 КОЕ/см <sup>3</sup>                   | не более 50 КОЕ/см <sup>3</sup>                | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено                           | отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>             | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 |
| Энтерококки                                   | не обнаружено КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>         | МУК 4.2.3963-23 п.8.3 |

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Информация о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода:** отсутствует

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Логинова М

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*